

ESYLUX GmbH | Post Box 1834 | 22908 Ahrensburg

To whom it may concern

ESYLUX GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Alemanha

tel.: +49 (0)4102 88880-0

info@esylux.com
www.esylux.comDirectores Executivos:
Mareks Peters
Helmi KremserRegisto comercial no tribunal de comarca
de Lübeck
HRB 69 43 HL
IVA: DE 249 684 359

| your contact person | our e-mail | tel.: | date | page |
|---------------------|---------------------------|------------------------|-----------|------|
| Olaf Riebenstein | olaf.rienstein@esylux.com | +49 (0)4102 88880-4200 | 10/5/2020 | 1/1 |

UniCredit - HypoVereinsbank
IBAN: DE34 2003 0000 0016 1750 36
BIC: HYVEDEMM300**Disjuntor de linha 10 A/16 A e carga permanente máxima**Hamburg Commercial Bank
IBAN: DE84 2105 0000 1001 3496 18
BIC: HSHNDE33XXX

As instruções de instalação dos nossos detectores de movimento e de presença indicam a necessidade de um disjuntor de linha de 10 A para limitar o fluxo de corrente permanente máxima que passa pelos detectores.

Deutsche Bank
IBAN: DE07 2007 0000 0308 0066 00
BIC: DEUTDE33XXX

Se o instalador proceder à instalação de tal forma que, durante o funcionamento e em caso de avaria, seja garantida uma corrente permanente máxima de 10 A (2300 W/cos phi = 1), pode ser utilizado um disjuntor de linha de 16 A em vez de um de 10 A.

Kieler Volksbank eG
IBAN: DE51 2109 0007 0010 3928 07
BIC/SWIFT: GENODEF1KILCom os melhores cumprimentos,
ESYLUX GmbHEm nome de
Dr. Marc-Oliver von Maydell
EngineeringEm nome de
Olaf Riebenstein
Series Production